Mineralisolierter Temperaturtransmitter 0-10 V EvominiV MIC

Mineralisolationssonde mit integriertem 0…10 V-Transmitter
Verstärkter M12-Stecker, bis zu 500 °C



DAS WICHTIGSTE

- Ausgang 0…10 V
- Vereinfachte Installation
- Kundenspezifische Fertigung

Beschreibung

Das EvominiV von Italcoppie kombiniert eine Mineralisolationssonde und einen 0…10 V Ausgangssender in einem kompakten Gehäuse mit verpresstem M12-Stecker. Es richtet sich an Automatisierungs-, Regler- und technische Management-Systeme, die mit Spannung arbeiten anstatt mit Strom.

Ausgang 0…10 V

Die Spannungsabgabe ist direkt an die analogen Eingänge von Kompaktautomaten, Reglern und Gebäudemanagementsystemen angebunden, ohne zusätzlichen Umrichter.

Vereinfachte Installation

Der formgeformte Anschluss erleichtert die Installation und den Austausch. Das gesamte System ersetzt ein klassisches Montageelement mit Anschlusskopf.

Kundenspezifische Fertigung

Italcoppie Sensori, ein italienischer Hersteller, der sich auf die Messung von Temperaturen spezialisiert hat, fertigt diese Sonde entsprechend Ihrer Anforderungen: Länge und Durchmesser des Kabelanschlusses, Länge und Typ des Kabels, Anschluss für die Endverbindung, Prozessanschluss. Die Serien werden sowohl in kleinen Stückzahlen als auch in OEM-Volumen produziert.

Typische Anwendungen

- Technische Gebäude- und CVC-Management
- Kompakte Automaten mit Eingängen 0…10 V
- Ofen und Wärmequellen
- OEM-Maschinen

Unverbindliches Dokument. Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 11/2026.

Technische Daten

Serie	EVOMINIV
Empfindliches Element	PT1000
Messstrecke	-50 bis 500 °C
Veröffentlichung	0...10 V
Bauarbeiten	Mineralisolationssonde
Anmelden	M12, verformbarer Stecker

Technische Beratung und Offerte

DYNATIME SA vertreibt dieses Produkt in der Schweiz ab Marin (NE). Unser Team hilft Ihnen bei der Wahl der passenden Version für Ihre Anwendung und erstellt Ihnen rasch eine Offerte.
+41 32 968 15 36 · **info@dynatime.ch** · dynatime.ch/de/produkt/evominiv-mic/

Unverbindliches Dokument. Technische Änderungen vorbehalten. Ausgabe 11/2026.